



Naše číslo  
OcÚ BpJ. S2020/00099-01

Vybavuje/linka  
Ing. Monika Znachorová

Miesto odoslania, dátum  
Bzince pod Javorinou 24.09.2020

## ROZHODNUTIE

Obec Bzince pod Javorinou ako miestne príslušný vodohospodársky orgán podľa § 58 písm. e) § 63 ods. 1 písm. a/ zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách /ďalej len vodný zákon/ a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti o vodoprávne povolenie na osobitné užívanie vôd a na vodnú stavbu zo dňa 4.09.2020, žiadateľa - Vladimír Kramárik, 916 31 Rakoľuby č. 736 **vydáva**

**povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd** v zmysle § 21 ods. 1 písm. b/ bod 1 vodného zákona.

**povolenie** podľa § 26 ods. 1 – 4 vodného zákona a podľa § 66 stavebného zákona na vodnú stavbu: - **vrtaná studňa**, na pozemku reg. C-KN, **parc. č.10983/3** v k. ú. Hrubá Strana Obce Bzince pod Javorinou, číslo LV4733, ktorá bude slúžiť na zásobovanie úžitkovou vodou „mobilného domu“ na pozemku parc.č. 1093/3, k.ú. Hrubá Strana.

### Technické údaje stavby:

Predmetom stavby je realizácia vrtanej studne umiestnenej na pozemku reg.C-KN **parc.č.10983/3** v k. ú. Hrubá Strana pri „mobilnom dome“ na parcele č. 10983/3, k.ú. Hrubá Strana.

Odber podzemnej vody bude PVC rúrou s priemerom 100 mm a čerpadlom v hĺbke cca. 25 m. Potrubie bude osadené do hladiny vody a následne obsypané triedeným kamenivom frakcie 4-8 mm. Na čerpanie vody slúži ponorné čerpadlo , ktoré je spúšťané do studne a pripojené na výtlačné potrubie PE DN 25.

### Podmienky realizácie stavby vodohospodárskeho diela a nakladanie s vodami

1. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky zákonné ustanovenia, príslušné technické normy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku.
2. Stavba bude spĺňať požiadavky STN 73 66 02.
3. Vyžaduje zákonné zlikvidovanie výkopu a stavebného odpadu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného VZN č.5/2009 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bzince pod Javorinou
4. Žiadateľ je povinný uhradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodohospodárskeho diela v zmysle ustanovení Občianskeho resp. Obchodného zákonníka.

Starosta: 032 7793272, starosta@obecbzince.sk  
fax: 032 7793235  
tel: 032 7793234, 7793235, 7793202  
www.obecbzince.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
pobočka Nové Mesto nad Váhom  
číslo účtu: 5807464001/5600  
IČO: 00311456 , DIČ 2021091380

## Poučenie:

Podľa §54 ods.1) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia, na Obecný úrad Bzince pod Javorinou 348.  
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné správnym súdom.



**Ing. Dušan Málík**  
starosta obce

Stavebník: Vladimír Kramárik, 916 31 Rakoľuby č. 736

Dotknuté orgány: Okresný úrad v Novom Meste n/V., odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS,  
Hviezdoslavova 36  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nemocničná 4, Trenčín